

CIRCULAR

Nro. Circular: CIM: 1
Tipo: Modificatoria
Fecha: 22/01/2024
Organismo contratante: Universidad Nacional de José Clemente Paz

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 3/2024
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Urgencia
Expediente: EXP : 03/2024
Rubro comercial: INFORMATICA
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales de datos para la adecuación de espacios áulicos, a solicitud de la SECRETARÍA DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Fecha y Hora
Leandro N. Alem 4560, 2° piso, Of. 3, (1665), JOSE C. PAZ, Buenos Aires	26/01/2024 a las 12:00 hs.

DESCRIPCIÓN

CONSULTA: Renglón 2: Aparecen características técnicas que entendemos no corresponden, solicitamos por favor se rectifiquen los conceptos.

Respuesta: Efectivamente, se rectifican las características técnicas del Renglón n° 2, quedando redactado de la siguiente manera:

Renglón 2: Patch Panel 48 ports RJ45

Cantidad: DOS (2) unidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

a) Patch Panel de 48 ports RJ45 Cat 5e

b) Montaje: gabinete estándar 19

c) Material: Plástico rígido o metálico

d) Cantidad de bocas: 48

e) Normas aplicables: CAT6 ANSI/TIA/EIA 568.2-1, UL

f) Conectores:

I. Cantidad: 48.

II. Tipo: CAT5e.

g) Sujeción de cables u organizadores internos.

h) Auto-impactable: opcional.

i) Identificación del código de colores según norma: ANSI/TIA/EIA 568.2 A/B

j) Tipo Commscope, Furukawa o similar.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

